

Nr OT	325	Fecha Informe	30/06/2026
Cliente	Raizen Argentina SA		
Modelo	CAT 3412 D1	Componentes	MOTOR
Atención	Huara Federico	Serie	38S15218
Serie Componente	38S15218	Teléfono	1111
Equipo nº / Nombre de la embarcación	M8802A	Horas componente	2707
Trabajo	SERV. DE MANT. CUATRIMESTRAL DE INSPECCION	Fecha intervención	29/06/2026
Informe nº	03		

Solicitud del cliente

Inspección visual del equipo, líneas de aceite, de aire, de refrigeración, de combustible, líneas eléctricas, mangueras de agua, puesta en marcha y control de presiones

Comentarios del proceso de reparación

Se realizo la inspeccion de todos los circuitos intervinientes. Observandose pequeños goteos en el visor de agua del tanque de expansion. Se observa tambien que no posee grifos de corte en el circuito de calentamiento de agua y las mangueras se encuentran resacas. No se realiza prueba de puesta en marcha por encontrarse el equipo FUERA DE SERVICIO. El resto de los circuitos de encuentran sin novedad.

Recomendaciones

Se recomienda:

- Cambiar el visor de agua del tanque de expansion
- La instalacion de grifos junto con mangueras nuevas en el circuito calentador de agua
- Proveer y montar el silenciador del motor de arranque neumatico (se encuentra faltante).
- Provision de un kit de juntas para arranque neumatico de emergencia como stock de seguridad
- Plan de mejora: Instalacion de un precalentador de 6 kW (resistencia + bomba + termostato) con desconexión automática y termostato de Seguridad segun normas NFPA 20

Soporte de imágenes

Imagen 1



Reivision circuitos lado filtros

Imagen 2



Falta de grifos y mangueras resacas

Imagen 3



Observacion de Silenciador en arranque neumatico (faltante)

Mano de obra

TECNICOS	ID MANO DE OBRA	HORA DE COMIENZO	HORA DE TERMINO
Rubén Sanchiz	Viaje	07:00	08:00
Rubén Sanchiz	Trabajo	08:00	16:00
Rubén Sanchiz	Viaje	16:00	17:00

Kilometraje

TECNICOS	FECHA	ID VEHICULO	KILOMETROS
Rubén Sanchiz	29/06/2026	AE549MZ	0

Técnicos intervinientes	Confeccionó	Revisor
Rubén Sanchiz	Rubén Sanchiz	Carlos Virue